



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo San Giorgio di Mantova
Piazza 8 marzo 6 - 46030 San Giorgio di Mantova
Tel: 0376 340045 - 0376 245359 Fax: 0376 245260
e-mail : mnic81600d@istruzione.it
www.icsangiorgio.gov.it

Circ. n. 52/doc

San Giorgio di Mantova, 20/10/2014

AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AGLI ALUNNI
ALL'ING. MASSOBRIO

OGGETTO : Prove di evacuazione

Allego il verbale della RLS di Istituto Brunella Benatti sugli esiti delle prove di evacuazione svoltesi nei giorni scorsi.

Colgo l'occasione per ringraziare personalmente la docente Benatti e l'ing. Massobrio per l'imponente lavoro organizzativo svolto e per congratularmi con i docenti, il personale ATA e tutti gli alunni dell'I.C. San Giorgio per l'ottima prestazione !

I tempi rapidissimi nei quali è avvenuta l'evacuazione e la mancanza di disguidi (se si esclude il caso di Tripoli, non imputabile al personale) sono segno che la cultura della sicurezza, maturata nel corso degli anni, è una delle priorità dell'Istituto.

Grazie a tutti e complimenti !

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Carla Barbi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)

VERBALE DELLE PROVE DI “EVACUAZIONE ANTINCENDIO”

Le prove di evacuazione “antincendio” programmate per il mese di Ottobre si sono svolte nelle giornate calendarizzate e concordate con la Dirigente dott.ssa Barbi e le referenti di ogni singolo plesso.

Grazie anche alle discrete condizioni meteorologiche, nessuna prova è stata posticipata.

Ho presenziato a tutte le prove attuate, precisamente:

- il giorno 13-10 presso la scuola dell’infanzia di Tripoli
- il giorno 14-10 presso la scuola primaria di Caselle
- il giorno 14-10 presso la scuola secondaria di San Giorgio
- il giorno 15-10 presso la scuola dell’infanzia di Stradella
- il giorno 15-10 presso la scuola primaria di Gazzo Bigarello
- il giorno 16-10 presso la scuola dell’infanzia di Mottella
- il giorno 16-10 prova presso la scuola dell’infanzia Collodi

ed insieme all’ingegner Massobrio abbiamo preso parte alle evacuazioni delle due nuove scuole accorpate all’Istituto, ovvero quella dell’infanzia di Stradella e primaria di Gazzo Bigarello. I tempi delle evacuazioni dagli edifici sono stati rilevati con il cronometro e risultati più che positivi:

- scuola dell’infanzia di Tripoli: 3 minuti e 19 secondi
- scuola primaria di Caselle: 2 minuti e 20 secondi
- scuola secondaria di San Giorgio: 1 minuto e 43 secondi
- scuola dell’infanzia di Stradella: 1 minuto e 35 secondi
- scuola primaria di Gazzo Bigarello: 2 minuti e 35 secondi
- scuola dell’infanzia di Mottella: 1 minuto e 16 secondi
- scuola dell’infanzia Collodi: 1 minuto e 49 secondi

tutte le prove si sono svolte nel rispetto delle norme vigenti, alunni, docenti e collaboratori hanno dimostrato di saper mettere in atto le corrette procedure di emergenza.

Malgrado ciò, è emerso un problema presso la scuola dell’infanzia di Tripoli, la sirena dell’allarme, infatti, è risultata quasi impercettibile agli insegnanti ed ai bambini situati all’interno della sezione C recentemente edificata.

Per tale problematica è già stata comunicata all’Amministrazione comunale la richiesta di manutenzione.

San Giorgio 17-10-2014

la RLS verbalizzante
Brunella Benatti